

Suppan Electric GmbH  
 Emil-Ertl-Gasse 69a  
 8041 Graz



Büro & Hausinstallation

EDV-Netzwerke

KNX®-Gebäudetechnik

+43 676 300 7276  
 office@suppan.co.at

**Arbeitsbestätigung** Datum 19. Dez. 20

**Beschreibung** Vertikale Sanierung

<b>Arbeitsort</b>	<b>Rechnungsadresse</b> <input checked="" type="checkbox"/> ist gleich Arbeitsort
<b>Name</b> <u>Hr. Knöpl (Knöbl)</u>	<b>Name</b>
<b>Anschrift</b> <u>Liebenauer Hauptstr. 93b 8041 GRAZ</u>	<b>Anschrift</b>
<b>E-Mail</b>	

Arbeitszeiten		Tätigkeiten / Arbeitsbeschreibung
Datum/Uhrzeit	Mitarbeiter	
<u>19.12.20</u>	<u>Domiz Mebli H.</u>	- Alte Automaten abgeklemmt und entfernt. - Neues Aufgaveten montiert und aufgeschlossen
An- u. Abfahrt: <input type="checkbox"/> keine <input checked="" type="checkbox"/> 15min <input type="checkbox"/> 30min <input type="checkbox"/> .....		- 2 Kreise getrennt im neuen Automaten
<input type="checkbox"/> Fahrzeug- u. Werkzeugpauschale		- 10A Automaten mit 13A ersetzt
Parkgebühren: <input type="checkbox"/> keine <input type="checkbox"/> blau <input type="checkbox"/> grün		- Autopark Test.

Material		
Bezeichnung	Menge	
<u>7140/4/03 XCA</u>	<u>1 Stk</u>	Bei Schuko. neben Schalter nur 2 Zehner Nur keine PE Draht
<u>FLLS 16A 1N</u>	<u>1 Stk</u>	
<u>LS 16A 3X</u>	<u>1 Stk</u>	
<u>LS 13A 1N</u>	<u>3 Stk</u>	
<u>LS 16A 1N</u>	<u>2 Stk</u>	
<u>Auslöser Winkel</u>	<u>1 Stk</u>	Verteiler beschriftet
<u>Schleife 16A</u>	<u>1 Stk</u>	
<u>Schleife Abdekkap</u>	<u>1 Stk</u>	
<u>Aderendhülse 10A</u>	<u>1 Stk</u>	
<u>Hauptabzweig Kerne</u>	<u>1 Stk</u>	
<input type="checkbox"/> Klein-, Befestigungsmaterial		<input type="checkbox"/> E-Schrott: <input type="checkbox"/> Pappe: <input type="checkbox"/> Müll: <input type="checkbox"/> Bauschutt: <input type="checkbox"/> Arbeiten nicht abgeschlossen <input checked="" type="checkbox"/> Arbeiten abgeschlossen

Datum 19. Dez. 20 Unterschrift [Signature]